


## 污水化验2020年月平均报表1

厂名: 汤汪厂



月份	COD <sub>cr</sub> (mg/L)		BOD <sub>5</sub> (mg/L)		SS(mg/L)		PH(/)		TN(mg/L)		NH <sub>3</sub> -N(mg/L)		TP(mg/L)	
	进水	出水	进水	出水	进水	出水	进水	出水	进水	出水	进水	出水	进水	出水
1	231	21	118	2.8	124	4	7.56	7.37	34.1	9.14	28.5	0.640	2.62	0.078
2	213	24	111	3.1	123	5	7.54	7.33	30.8	9.75	26.6	0.719	1.90	0.119
3	229	22	122	3.1	133	5	7.51	7.26	31.8	9.49	27.8	0.720	2.24	0.132
4	225	25	119	3.3	128	4	7.59	7.30	30.9	8.73	27.2	0.668	2.92	0.168
5	282	28	147	3.4	141	5	7.65	7.38	35.6	8.30	32.2	0.338	4.00	0.172
6	270	22	141	3.1	134	6	7.64	7.35	29.7	6.91	26.4	0.216	3.53	0.133
7	259	22	137	3.2	136	5	7.62	7.32	27.2	7.55	23.9	0.263	3.25	0.097
8	249	24	128	3.3	135	6	7.64	7.34	28.3	7.72	25.3	0.245	2.91	0.097
9	209	24	108	3.2	124	6	7.65	7.31	26.2	8.54	22.8	0.235	3.47	0.127
10	188	16	95.3	3.0	118	5	7.65	7.33	31.2	9.70	27.0	0.246	3.88	0.133
11	205	14	104	2.9	123	5	7.71	7.33	35.1	10.1	28.5	0.315	4.08	0.165
12	250	18	126	3.2	126	7	7.70	7.39	36.9	9.85	31.6	0.513	3.34	0.151
平均值	234	22	121	3.1	129	5	7.62	7.33	31.5	8.82	27.3	0.427	3.18	0.131

编制: 孙唯芳

复核: 赵欢

负责: 孙唯芳