

排污许可证执行报告

(年报)

排污许可证编号: 91321000703902895A002R

单位名称: 扬州洁源环境股份有限公司六圩污水处理厂

报告时段: 2025 年

法定代表人 (实际负责人): 张正斌

技术负责人: 华启飞

固定电话: 0514-87573771

移动电话: 18952798095



排污单位名称 (盖章)

报告日期: 2026 年 01 月 14 日

一、排污许可执行情况汇总表

企业总体情况

注：对于选择“变化”的，应在“备注”中详细说明。
是否按照排污许可证执行：是

排污单位基本信息表

内容		报告周期内执行情况	备注
单位名称	扬州洁源环境股份有限公司六圩污水处理厂	未变化	
注册地址	扬州市汤汪乡同心村	未变化	
邮政编码	225000	未变化	
生产经营场所地址	扬州市施桥镇临江路5号	未变化	
行业类别	污水处理及其再生利用	未变化	
生产经营场所中心经度	119.44451	未变化	
生产经营场所中心纬度	32.28874	未变化	
组织机构代码	91321000703902895A	未变化	
统一社会信用代码	华启飞	未变化	
技术负责人	0514-87573771	未变化	
联系电话	否	未变化	
所在地是否属于重点区域			

主要污染物类别			未变化	
主要污染物种类			未变化	
大气污染物排放方式			未变化	
废水污染物排放规律			未变化	
大气污染物排放执行标准名称			未变化	
水污染物排放执行标准名称			未变化	
设计生产能力		总氮（以N计）、总磷（以P计）	未变化	
工业固体废物产生、贮存、利用/处置方式			未变化	
工业固体废物污染防治执行标准名称			未变化	
危险废物经营许可证相关情况（仅从事贮存/利用/处置危险废物经营活动的单位填报）			未变化	
工业噪声执行标准名称			未变化	

产排污环节、污染物及污染治理设施

内容		报告周期内执行情况	备注
工业噪声	CZ001 鼓风机房-基础减振	未变化	
废水	TW001 格栅	污染物种类	未变化
		污染治理设施工艺	未变化
		排放形式	未变化
		排放口位置	未变化
	TW012 水解酸化池	污染物种类	未变化

固废	TW017 调节池	污染治理设施工艺	未变化	
		排放形式	未变化	
		排放口位置	未变化	
		污染物种类	未变化	
		污染治理设施工艺	未变化	
		排放形式	未变化	
	TS008 暂存间	排放口位置	未变化	
		工业固体废物种类及废物代码	未变化	
		产生环节	未变化	
		自行贮存、自行利用/处置设施	未变化	
	TS009 暂存间	工业固体废物种类及废物代码	未变化	
		产生环节	未变化	
		自行贮存、自行利用/处置设施	未变化	
	TS014 危废暂存库	工业固体废物种类及废物代码	未变化	
		产生环节	未变化	
		自行贮存、自行利用/处置设施	未变化	

自行监测

内容		报告周期内执行情况	备注
DW001	六价铬	监测设施	未变化
		自动监测设施安装位置	
	总磷（以 P 计）	监测设施	未变化
		自动监测设施安装位置	
	悬浮物	监测设施	未变化
		自动监测设施安装位置	
	烷基汞	监测设施	未变化
		自动监测设施安装位置	
	色度	监测设施	未变化
		自动监测设施安装位置	
	总汞	监测设施	未变化
		自动监测设施安装位置	
	pH 值	监测设施	未变化
		自动监测设施安装位置	
	总铬	监测设施	未变化
		自动监测设施安装位置	
	氟化物（以 F-计）	监测设施	未变化
		自动监测设施安装位置	
	硫化物	监测设施	未变化
		自动监测设施安装位置	

化学需氧量	监测设施	未变化	
	自动监测设施安装位置	未变化	
水温	监测设施	未变化	
	自动监测设施安装位置	未变化	
总氮（以N计）	监测设施	未变化	
	自动监测设施安装位置	未变化	
总铅	监测设施	未变化	
	自动监测设施安装位置	未变化	
流量	监测设施	未变化	
	自动监测设施安装位置	未变化	
动植物油	监测设施	未变化	
	自动监测设施安装位置	未变化	
挥发酚	监测设施	未变化	
	自动监测设施安装位置	未变化	
石油类	监测设施	未变化	
	自动监测设施安装位置	未变化	
总砷	监测设施	未变化	
	自动监测设施安装位置	未变化	
总镉	监测设施	未变化	
	自动监测设施安装位置	未变化	
阴离子表面活性剂	监测设施	未变化	
	自动监测设施安装位置	未变化	

	五日生化需氧量	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
		监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	氨氮 (NH3-N)	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
		监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
工业噪声	粪大肠菌群	监测设施	未变化	
		自动监测是否联网	未变化	
		自动监测仪器名称	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
		自动监测设施是否符合安 装、运行、维护等管理要 求	未变化	
		手工监测频次	未变化	
		手工监测方法	未变化	

二、企业基本信息表

(一) 排污单位基本信息

排污单位基本信息(污水处理)

注 1：计量单位选择其它时，请在备注写明具体单位名称

记录内容	生产单元	名称	数量或内容	计量单位	备注
------	------	----	-------	------	----

(二) 燃料分析表

燃料分析表

注：如填报模版不涉及此页面内容，无需填写。

主要生产单元名称	生产设施编号	生产设施名称	燃料名称	实物使用量 (万吨、万m³)	固体或液体燃料报表填报					气体燃料报表填报		
					收到基灰分 Aar (%)	收到基硫 St,ar (%)	收到基碳 Car (%)	干燥无灰基挥发分 Vdaf (%)	收到基低位发热量 Qnet,ar (MJ/kg、MJ/m³)	硫化氢 (%、mg/m³)	总硫 (%、mg/m³)	低位发热量 (MJ/m³)

三、污染治理设施运行情况

(一) 正常运转信息

废气污染治理设施正常运转情况表

注：废气治理设施运行费用 指调查年度维持废气治理设施运行所发生的费用。包括能源消耗、设备折旧、设备维修、人员工资、管理费、药剂费及与设施运行有关的其他费用等。

设施名称	设施编号	设施类型	参数	数量	单位	备注
------	------	------	----	----	----	----

(二) 异常运转信息

污染治理设施异常运转情况表

故障类型	超标时段 (开始时段-结束时段)	故障设施	故障原因	各排放因子浓度 (mg/m ³ 或者 dB(A))		应对措施
				污染因子	排放范围	

(三) 自行储存/利用/处置设施情况

自行储存/利用/处置设施情况

注：“是否超期储存”仅从事储存/利用/处置危险废物经营活动单位的危险废物自行储存设施填报。

自行储存/利用/ 处置设施编号	减少工业固体废物产生、促进 综合利用的具体措施	是否超能力储 存/利用/处置	是否超种类储 存/利用/处置	是否超期储存	是否存在不符合排污 许可证规定污染防治 技术要求的情况	如存在一项以上选择 “是”的，请说明具体情 况和原因
危废暂存库 - TS014		否	否	否	否	
暂存间 - TS008		否	否	否	否	
暂存间 - TS009		否	否	否	否	

(四) 小结

2025 年六圩厂污染防治设施运行情况良好，运行记录齐全，定期维护保养，应急维修措施得当，未发生设施故障导致出水超标事故。

四、自行监测情况

(一) 正常时段排放信息

有组织废气污染物排放浓度监测数据统计表

注:

- 1、若采用手工监测，有效监测数据数量为报告周期内的监测次数。
- 2、若采用自动和手工联合监测，有效监测数据数量为两者有效数据数量的总和。
- 3、超标率是指超标的监测数据个数占总有效监测数据个数的比例。
- 4、监测要求与排污许可证不一致的原因以及污染物浓度超标原因等可在“备注”中进行说明。
- 5、有效监测数据数量只允许输入数字和“/”；监测结果只允许输入数字、“/”、“未检出”和“N.D”。

排放口 编号	污染 物种 类	监测设施	许可排放浓度限值 (mg/m ³)	有效监测数 据数量(小 时值)	监测结果(折标, 小时浓度) (mg/m ³)			超标数据 数量	超标率 (%)	备注
					最小值	最大值	平均值			

有组织废气污染物排放速率监测数据统计表

注：招标率是指招标的监测数据个数占总有效监测数据个数的比例。如排污许可证未许可排放速率，可不填。

排放口 编号	污染物 种类	许可排放速率(kg/h)	排放速率有效监 测数据数量	实际排放速率(kg/h)	超标数据数 量	超标率 (%)	超标原因
-----------	-----------	--------------	------------------	--------------	------------	------------	------

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

无组织废气污染物排放浓度监测数据统计表

生产设施/无组织排放编号	污染物种类	许可排放浓度限值 (mg/m³)	监测点位/设施	监测时间	浓度监测结果 (折标, 小时浓度, mg/m³)	是否超标及超标原因
MF0001	甲烷	1	上风向 G1	2025-02-07	1.45	
MF0002	甲烷	1	下风向 G2	2025-02-07	1.53	
MF0003	甲烷	1	下风向 G3	2025-02-07	1.48	
MF0004	甲烷	1	下风向 G4	2025-02-07	1.49	
厂界	氨 (氨气)	1.5	上风向 G1	2025-02-07	0.05	
	氨 (氨气)	1.5	下风向 G2	2025-02-07	0.07	
	氨 (氨气)	1.5	上风向 G1	2025-07-11	0.01	
	氨 (氨气)	1.5	下风向 G2	2025-07-11	0.02	
	氨 (氨气)	1.5	下风向 G3	2025-07-11	0.11	
	氨 (氨气)	1.5	下风向 G4	2025-07-11	0.09	

氨（氨气）	1.5	下风向 G3	2025-02-07	0.09	
氨（氨气）	1.5	下风向 G4	2025-02-07	0.08	
氨（氨气）	1.5	厂区内车间外 G5	2025-02-07	0.19	
氨（氨气）	1.5	厂区内车间外 G6	2025-02-07	0.11	
氨（氨气）	1.5	厂区内车间外 G5	2025-07-11	0.08	
氨（氨气）	1.5	厂区内车间外 G6	2025-07-11	0.12	
硫化氢	0.06	上风向 G1	2025-02-07	0.001	
硫化氢	0.06	下风向 G2	2025-02-07	0.004	
硫化氢	0.06	上风向 G1	2025-07-11	未检出	
硫化氢	0.06	下风向 G2	2025-07-11	0.004	
硫化氢	0.06	下风向 G3	2025-07-11	0.002	
硫化氢	0.06	下风向 G4	2025-07-11	0.006	
硫化氢	0.06	下风向 G3	2025-02-07	0.005	
硫化氢	0.06	下风向 G4	2025-02-07	0.004	
硫化氢	0.06	厂区内车间外 G5	2025-02-07	0.003	
硫化氢	0.06	厂区内车间外 G6	2025-02-07	0.004	
硫化氢	0.06	厂区内车间外 G5	2025-07-11	0.005	
硫化氢	0.06	厂区内车间外 G6	2025-07-11	0.007	

	臭气浓度	20	上风向 G1	2025-02-07	<10	
	臭气浓度	20	下风向 G2	2025-02-07	<10	
	臭气浓度	20	下风向 G3	2025-02-07	<10	
	臭气浓度	20	下风向 G4	2025-02-07	<10	
	臭气浓度	20	厂区内车间外 G5	2025-02-07	<10	
	臭气浓度	20	厂区内车间外 G6	2025-02-07	10	
	臭气浓度	20	上风向 G1	2025-07-11	<10	
	臭气浓度	20	下风向 G2	2025-07-11	<10	
	臭气浓度	20	下风向 G3	2025-07-11	<10	
	臭气浓度	20	下风向 G4	2025-07-11	<10	
	臭气浓度	20	厂区内车间外 G5	2025-07-11	<10	
	臭气浓度	20	厂区内车间外 G6	2025-07-11	<10	

废水污染物排放浓度监测数据统计表

排放口 编号	污染物 种类	监测设施	许可排放浓度限值 (mg/L)	有效监测数据 (日均值) 数 量	浓度监测结果 (日均浓度,mg/L)			超标率 (%)	备注
					最小值	最大值	平均值		
DW001	pH 值	自动	6-9	365	6.62	7.8	7.2	0	
	五日生化需氧量	手工	10	365	2.1	4.8	3.4	0	

六价铬	手工	0.05	4	未检出	未检出	未检出	0	0	委外
动植物 油	手工	1	12	0.13	0.76	0.39	0	0	委外
化学需 氧量	自动	50	365	10	30	18	0	0	
总氮 (以 N 计)	自动	15	365	6.12	13.8	10.5	0	0	
总汞	手工	0.001	4	0.00008	0.00024	0.00017	0	0	委外
总砷	手工	0.1	4	未检出	0.0004	0.0001	0	0	委外
总磷 (以 P 计)	自动	0.5	365	0.09	0.35	0.23	0	0	
总铅	手工	0.1	4	未检出	未检出	未检出	0	0	委外
总铬	手工	0.1	4	未检出	未检出	未检出	0	0	委外
总镉	手工	0.01	4	未检出	未检出	未检出	0	0	
悬浮物	手工	10	365	5	9	7	0	0	
挥发酚	手工	0.5	12	0.02	0.10	0.0575	0	0	委外
氟化物 (以 F- 计)	手工	/	12	0.2	1.32	0.88	0	0	委外
氨氮 (NH3- N)	自动	5	365	0.1	1.97	0.412	0	0	
水温	自动		365	12.77	29.98	22.26	0	0	

流量	自动		365	91995	184069	134129	0	0	
烷基汞	手工	/	2	未检出	未检出	未检出	0	0	委外
石油类	手工	1	12	0.09	0.76	0.44	0	0	委外
硫化物	手工	1	12	0.03	0.04	0.0375	0	0	委外
粪大肠菌群	手工	1000	365	未检出	未检出	未检出	0	0	委外
色度	手工	30	12	2	2	2	0	0	
阴离子表面活性剂	手工	0.5	12	未检出	0.18	0.075	0	0	委外

噪声监测结果统计表

注：仅按《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》要求，在排污许可证中提出噪声管控要求的企业需填报。

监测点名称	监测点位置	监测点数量	厂界外声环境功能区类别	监测日期	工业企业厂界噪声监测结果/dB(A)								是否达标	超标原因
					昼间等效声级	评价标准	夜间等效声级	评价标准	频发噪声最大声级	偶发噪声最大声级	评价标准	评价标准		
东厂界	N1	1	3	2025-04-17	57.5	65	48.4	55	51.0	65	51.0	70	是	未超标

	N1	1	3	202 5- 07- 11	56.2	65	46.0	55	55.3	65	55.3	70	是	未 超 标
	N1	1	3	202 5- 01- 14	57.7	65	46.0	55	58.2	65	58.2	70	是	未 超 标
	N1	1	3	202 5- 10- 28	56.6	65	47.3	55	50.8	65	50.8	70	是	未 超 标
	N4	1	3	202 5- 04- 17	58.4	65	49.3	55	54.8	65	54.8	70	是	未 超 标
	N4	1	3	202 5- 07- 11	56.7	65	45.6	55	52.8	65	52.8	70	是	未 超 标
北厂界	N4	1	3	202 5- 10- 28	57.3	65	47.7	55	50	65	50	70	是	未 超 标
	N4	1	3	202 5- 01- 14	56.2	65	45.8	55	50.2	65	50.2	70	是	未 超 标
南厂界	N2	1	3	202 5- 01- 14	56.5	65	46.3	55	53.4	65	53.4	70	是	未 超 标

	N2	1	3	202 5- 04- 17	57.9	65	48.9	55	51	65	51	70	是	未 超 标
	N2	1	3	202 5- 07- 11	55	65	43.3	55	51.9	65	51.9	70	是	未 超 标
	N2	1	3	202 5- 10- 28	58	65	48.2	55	53	65	53	70	是	未 超 标
西厂界	N3	1	3	202 5- 04- 17	58.2	65	47.8	55	52.8	65	52.8	70	是	未 超 标
	N3	1	3	202 5- 07- 11	54.4	65	45.8	55	54.2	65	54.2	70	是	未 超 标
	N3	1	3	202 5- 01- 14	55.3	65	46.3	55	53.4	65	53.4	70	是	未 超 标
	N3	1	3	202 5- 10- 28	57	65	46.3	55	52.4	65	52.4	70	是	未 超 标

(二) 非正常时段排放信息

非正常工况有组织废气污染物监测数据统计表

异常时间	排放口编号	污染物种类	许可排放浓度限值 (mg/m³)	有效监测数据(小时值)数量	浓度监测结果(折标, 小时浓度, mg/m³)			超标数据数量	超标率(%)	备注
					最小值	最大值	平均值			

非正常工况无组织废气污染物浓度监测数据统计表

注：如排污许可证未许可排放速率，可不填。

异常时间	生产设施/无组织排放编号	污染物种类	许可排放浓度限值 (mg/m³)	监测时间	监测次数	浓度监测结果(折标, 小时浓度, mg/m³)	是否超标及超标原因
------	--------------	-------	------------------	------	------	-------------------------	-----------

特殊时段有组织废气污染物监测数据统计表

异常时间	排放口编号	污染物种类	监测设施	许可排放浓度限值 (mg/m³)	有效监测数据(小时值)数量	浓度监测结果(折标, 小时浓度, mg/m³)			超标数据数量	超标率(%)	备注
						最小值	最大值	平均值			

(三) 小结

2025年六圩污水厂根据排污许可证的要求开展自行检测，检测废水、废气、噪声、污泥等指标31项。其中废水中的化学需氧量、氨氮、总氮、pH值、流量、水温安装出水在线检测，委托无锡大禹公司运营维护。重金属等指标委托具有检测资质的第三方检测公司检测，并按期出具检测报告。所有指标均按照要求的检测频次，检测方法进行检测，各项指标均达标排放，数据真实有效。

五、台账管理信息

(一) 台账管理信息

台账管理情况表

序号	记录内容	是否完整	说明
1	设备设施故障（事故、维护）状态，故障（事故、维护）时间，恢复（启动）时刻，事件原因，设备设施保养记录信息，记录查看构造物和设备防渗漏情况。	是	
2	进出水水质、水量信息；污水处理设施参数，PAC、PAM、碳源使用量信。记录查看构造物和设备防渗漏情况	是	
3	生产设施运行管理信息（正常工况）：运行状态（是否正常运行，主要参数名称及数值），生产负荷（主要产品产量与设计生产能力之比），主要产品产量（名称、产量），原辅料（名称、用量、硫元素占比、VOCs成分占比（如有）、有毒有害物质及成分占比（如有）），燃料（名称、用量、硫元素占比、热值等），其他（用电量等）等。 对于无实际产品、燃料消耗的相关生产设施，仅记录正常工况下的运行状态和生产负荷信息。	是	

4	污水色度手工检测记录；污泥粪大肠菌群数手工检测纪律。	是	
5	1)危险废物 结合自身实际情况，与生产记录相结合，如实记载危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用处置等信息。根据危险废物的产生工序记录危险废物特性和危险废物产生情况，如实填写危险废物产生环节记录表、危险废物贮存环节记录表、危险废物产生单位自行利用处置环节记录表、危险废物台账企业内部分报表。2)一般工业固体废物 建立工业固体废物管理台账，如实记录一般工业废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。建立一般工业固体废物产生清单、一般工业固体废物流向汇总表、一般工业固体废物出厂环节记录表，如实记录一般工业废物的基本信息及流向信息。	是	
6	一期进水泵房、格栅、沉砂池、调节池、水解酸化池、氧化沟、二沉池、活性砂滤池运行信息；二期进水泵房、格栅、沉砂池、初沉池、水解酸化池、生物池、二沉池、高密度沉淀池运行信息；三期水解酸化池、生物池、二沉池、深床滤池运行信息；出水泵房运行信息；臭气生物过滤装置运行信息；脱水机房运行信息。记录查看构筑物和设备防渗漏情况	是	
7	企业名称，法人代表，社会统一信用代码，地址，排污许可证编号，治理设施名称，规格型号，设计污染物处理能力等。	是	
8	对于采用手工监测的工业噪声排污单位，应记录手工监测时段信息、噪声污染防治设施维修和更换情况。手工监测时段信息应记录监测时段内非正常工况情形、事件原因、是否报告、应对措施	是	

	等；监测时段内工业噪声排放值超标情况，包括超标原因、是否报告、应对措施等。噪声污染防治设施维修和更换情况记录内容包括维修、更换时间，维修、更换内容。		
9	污水污染物因子中委外项目的检测报告；污泥污染物因子中委外项目的检测报告。	是	
10	污染防治设施运行管理信息（异常情况）：起止时间、污染物排放浓度、异常原因、应对措施、是否报告等。	是	
11	监测记录信息：对手工监测记录、自动监测运行维护记录、信息报告、应急报告内容的要求进行台账记录。监测质量控制根据 HJ/T 373、HJ/T 819 要求执行，同时记录监测时的生产工况，系统校准、校验工作等必检项目和记录，以及仪器说明书及相关标准，规范中规定的手工监测应记录手工监测的日期、时间、污染物排放口和监测点位、监测内容、监测方法、监测频次、手工监测仪器及型号、采样方法及个数、监测结果、是否超标等。	是	
12	污水 TSS、TDS 手工检测记录；污泥 pH、有机份（%）、上清液 TN、上清液 TP、上清液 SS、回流污泥 SV（%）、回流污泥 MLSS、回流污泥 MLVSS、回流污泥 SVI 手工检测记录。	是	
13	基本信息：污染防治设施主要技术参数及设计值；对于防渗漏、防泄漏等污染防治措施，还应记录落实情况及问题整改情况等。	是	

14	基本信息：生产设施主要技术参数及设计值等。	是	
15	污染防治设施运行管理信息（正常运行情况）：运行情况（是否正常运行；治理效率、副产物产生量等），主要药剂添加情况（添加（更换）时间、添加量等）等；涉及DCS系统的，还应记录DCS曲线图。DCS曲线图应按不同污染物分别记录，至少包括烟气量、污染物进出口浓度等。	是	
16	污水 pH、CODcr、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP、粪大肠菌群数手工检测记录；污泥 SV(%)、MLSS、MLVSS、SVI、DO、含水率(%)水量和每日生产负荷手工检测记录。	是	
17	生产设施运行管理信息（非正常工况）：起止时间、产品产量、原辅料及燃料消耗量、事件原因、应对措施、是否报告等。	是	

(二) 小结

2025 年六圩污水厂各类台账资料齐全。化验报表记录规范，委外检测项目按期出具检测报告。生产运行数据如实填写，设备设施运行记录完整，设备维修保养有计划和实施记录。

六圩污水厂

六、实际排放情况及达标判定分析

(一) 实际排放量信息

废气

注：

1、实际排放量指报告执行期内实际排放量

排放口类型	排放口编码及名称	污染物	许可排放量(吨)	实际排放量(吨)																备注
				年度合计	1月	2月	3月	1季度	4月	5月	6月	2季度	7月	8月	9月	3季度	10月	11月	12月	
其他排放 (合计)		甲烷	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		臭气浓度	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		氨(氨气)	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		硫化氢	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NOx	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
全厂合计		SO2	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		颗粒物	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		VOCs	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

废水

注：实际排放量指报告执行期内实际排放量

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

不境以四行

总砷	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
总铅	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
总氮 (以N计)	766.5	504.76	28.75	39.49	44.64	112.88	37.04	2.13	2.97	4.37	122.14	6.37	41.74	45.19	133.3	44.83	48.44	43.17	136.44
氨氮 (NH ₃ -N)	255.5	19.55	1.14	2.28	3.03	6.45	0.99	1.12	0.99	0.99	3.02	1.04	1.85	1.34	4.23	1.55	2.44	1.86	5.85
总磷 (以P计)	25.55	11.3	0.47	0.78	0.97	2.22	0.95	0.99	0.98	1.05	2.98	1.17	1.07	1.13	3.37	1.03	0.9	0.8	2.73
氟化物 (以F-计)	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
硫化物	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(二) 超标排放量信息

有组织废气污染物超标时段小时均值报表

超标时段	生产设施编号	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度 (折标, mg/m³)	超标原因说明
------	--------	-------	---------	--------------------	--------

废水污染物超标时段日均值报表

超标时段	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度 (折标, mg/m³)	超标原因说明
------	-------	---------	--------------------	--------

(三) 特殊时段废气污染物排放信息

重污染天气应急响应期间等特殊时段

日期	废气类型	排放口编号/设施 编号	污染物种类	许可日排放量(kg)	实际日排放量 (kg)	是否超标 及超标原 因
----	------	----------------	-------	------------	----------------	-------------------

冬防等特殊时段

月份	废气类型	排放口编号/设施 编号	污染物种类	许可月排放量(t)	实际月排放量 (t)	是否超标 及超标原 因
----	------	----------------	-------	-----------	---------------	-------------------

(四) 小结

2025 年六圩厂化学需氧量实际排放量为 856.32 吨，氨氮实际排放量为 19.55 吨，总磷实际排放量为 11.3 吨，总氮实际排放量为 504.76 吨，各项指标均低于许可排放量，达标排放。

七、信息公开情况

(一) 信息公开信息

信息公开信息

分类	许可证规定内容	实际情况	是否符合排污许可证要求	备注
公开方式	全国排污许可证管理信息平台	已完成	是	
时间节点	按照法律法规要求及时公开、及时更新。	已按要求及时公开更新	是	
公开内容	按照《排污许可管理条例》第二十三条规定:排污单位应该按照排污许可证规定,如实在全国排污许可证管理信息平台上公开污染物排放信息。污染物排放信息应当包括污染物排放种类、排放浓度和排放量,以及污染防治设施的建设运行情况、排污许可证执行报告、自行监测数据等;其中,水污染物排入市政排水管网的,还应当包括污水接入市政排水管网位置、排放方式等信息。	已按要求如实公开	是	

(二) 小结

2025 年六圩厂生产运行信息，化验数据信息等均及时按要求在全国排污许可证信息平台及公司官方网站公开，按时准确填报信息系统数据。

八、企业内部情况环境体系建设与运行情况

注：说明企业内部环境管理体系的设置、人员保障、设施配备、企业环境保护规划、相关规章制度的建设和实施情况、相关责任的落实情况等。

六圩污水厂生产人员比例为66.2%，技术人员比例33.8%。人员配备合理，均持证上岗，持证率100%。各项管理制度齐全，先后制定了《生产管理制度》、《工艺运行管理规定》、《工艺设备安全运行规程》、《岗位工作职责》、《应急预案》等。制定了考核制度，分岗位进行评价，生产一线岗位实行月度考核，生产管理部门实行季度考核和年度考核，定期归档。厂内根据与上级签订的年度目标任务及要求制定了详细的年度计划和月度计划，全厂按计划组织生产运行，对完成情况进行跟踪，及时发现问题，根据实际情况作出相应调整。公司专门成立了安全生产领导小组，制定了安全管理制度，加强安全检查，公司每月至少组织一次安全大检查，组织一次对各生产班组、生产岗位的安全抽查，发现隐患立即按责任划分落实整改措施，定时复检，确保安全生产落到实处。安全检查台账及安全隐患排查记录齐全。抓好生产场所的安全保护。对进水泵房、生物池、变电站等生产重地均设有警示牌，并设置了必要的救护用品。对危险品、剧毒品及易燃品严格按照有关规定进行管理，从采购、使用、保管等各个环节严格把关。结合公司总体部署，加大安全生产教育力度，通过战牌、横幅等形式，全方位地对职工进行安全教育，并定期组织消防演练，大力提高职工的安全意识和应急处置能力，将安全生产印在每位职工脑海里，从而形成了人人、事事、处处、时时讲安全的良好氛围。安排特种操作人员及时参加年审工作，厂负责人定期参加市安全局组织的安全培训并获得证书，相关资料整理归档。建立健全各项安全生产规章制度，成立事故处理应急小组，制定了并及时修订安全及环境突发事件的应急预案，定期进行演练，大力落实安全生产责任制和岗位责任制。

九、其他排污许可证规定的内容执行情况

排污许可证未规定其它规定要求

十、其他需要说明的情况

无其他情况说明

