

污水化验2023年月平均报表1

厂名: 汤汪厂

月份	COD _{Cr} (mg/L)		BOD ₅ (mg/L)		SS (mg/L)		PH (/)		TN (mg/L)		NH ₃ -N (mg/L)		TP (mg/L)	
	进水	出水	进水	出水	进水	出水	进水	出水	进水	出水	进水	出水	进水	出水
1	173	14	83.1	3.0	94	7	7.75	7.26	30.6	7.83	27.4	0.511	2.61	0.17
2	186	15	86.6	3.2	92	7	7.74	7.25	33.7	7.71	30.3	0.835	2.89	0.10
3	236	14	112	3.0	121	6	7.74	7.25	36.0	6.52	31.8	0.470	3.28	0.09
4	220	12	106	2.8	116	6	7.70	7.24	36.4	6.68	32.5	0.409	3.19	0.08
5	160	13	76.5	3.1	91	6	7.73	7.25	30.5	6.85	26.8	0.312	2.54	0.13
6	167	13	80.5	3.2	99	6	7.77	7.24	30.5	6.37	27.1	0.192	2.58	0.18
7	170	13	81.4	3.2	95	6	7.72	7.27	20.3	6.55	17.0	0.200	2.14	0.17
8	149	14	71.9	3.1	89	6	7.68	7.28	26.0	9.18	21.9	0.177	2.37	0.18
9	141	12	67.5	3.0	85	6	7.63	7.27	26.4	8.17	23.2	0.229	2.59	0.19
10	185	13	91.2	3.0	99	6	7.69	7.29	30.0	8.76	25.9	0.237	3.21	0.21
11	228	12	110	3.0	121	6	7.69	7.28	31.1	7.90	27.8	0.309	3.67	0.15
12	193	12	93.7	2.8	108	6	7.68	7.29	30.3	7.65	25.9	0.406	2.38	0.07
平均值	184	13	88.4	3.0	101	6	7.71	7.26	30.2	7.51	26.5	0.357	2.79	0.14

编制: 王德江

复核: 吴浩

负责: 王

污水化验2023年月平均报表1




厂名: 六圩厂

月份	COD _{cr} (mg/L)		BOD ₅ (mg/L)		SS (mg/L)		PH		TN (mg/L)		NH ₃ -N (mg/L)		TP (mg/L)	
	进水	出水	进水	出水	进水	出水	进水	出水	进水	出水	进水	出水	进水	出水
1	194	15	85.9	3.1	121	6	7.79	7.23	33.6	10.6	28.1	0.493	3.16	0.06
2	204	14	90.9	3.0	125	6	7.80	7.21	35.0	10.0	29.6	0.559	3.32	0.07
3	231	16	100	3.2	132	6	7.78	7.20	39.5	9.70	35.8	0.630	3.87	0.08
4	231	16	101	3.4	139	6	7.81	7.19	38.7	9.31	34.3	0.518	3.78	0.07
5	227	15	101	3.5	129	6	7.79	7.23	39.7	9.50	34.3	0.572	3.69	0.05
6	180	14	80.5	3.4	113	6	7.79	7.21	32.7	9.43	29.4	0.440	3.00	0.06
7	162	13	71.7	3.0	106	6	7.81	7.21	26.0	8.96	23.6	0.477	2.10	0.05
8	183	15	80.3	3.1	114	6	7.81	7.22	30.4	10.4	26.7	0.368	2.44	0.05
9	166	14	72.5	3.1	116	6	7.71	7.20	32.0	8.75	27.7	0.459	2.61	0.05
10	168	16	69.9	3.5	110	6	7.73	7.21	33.3	10.2	29.6	0.600	2.68	0.06
11	195	15	78.8	3.4	124	6	7.68	7.20	34.0	9.53	30.9	0.535	3.03	0.06
12	198	17	83.7	3.5	122	6	7.71	7.19	36.0	9.29	30.5	0.597	2.71	0.06
平均值	195	15	84.7	3.3	121	6	7.77	7.21	34.2	9.64	30.0	0.521	3.03	0.06

编制: 潘永萍

复核: [Signature]

负责: [Signature]


 污水化验2023年月平均报表1

厂名: 北山厂

月份	COD _{cr} (mg/L)		BOD ₅ (mg/L)		SS(mg/L)		PH(/)		TN(mg/L)		NH ₃ -N(mg/L)		TP(mg/L)	
	进水	出水	进水	出水	进水	出水	进水	出水	进水	出水	进水	出水	进水	出水
1	210	14	97.4	2.6	112	7	7.75	7.24	33.0	9.12	27.8	0.664	3.95	0.15
2	237	13	110	2.5	115	7	7.77	7.26	31.7	8.51	26.5	0.391	4.31	0.11
3	226	16	104	2.6	114	7	7.76	7.23	34.4	8.24	29.8	0.580	3.70	0.15
4	233	17	106	2.6	114	7	7.77	7.23	34.6	8.15	30.7	0.392	3.50	0.12
5	206	14	94.8	2.4	105	7	7.65	7.25	34.5	8.09	29.1	0.441	3.10	0.09
6	212	14	96.5	2.4	107	6	7.58	7.29	31.1	8.56	27.5	0.431	3.04	0.12
7	232	12	103	2.4	117	6	7.57	7.33	24.0	7.64	20.6	0.260	1.88	0.10
8	222	14	92.5	2.6	110	7	7.66	7.43	32.5	9.03	29.3	0.295	2.47	0.09
9	201	14	79.3	2.6	104	6	7.61	7.38	31.8	9.08	28.2	0.318	3.27	0.12
10	203	14	84.2	2.5	105	7	7.58	7.33	38.8	9.52	34.7	0.349	3.17	0.08
11	217	13	90.4	2.5	109	6	7.55	7.40	35.6	9.28	31.8	0.349	4.01	0.08
12	216	14	83.5	2.6	108	6	7.59	7.38	33.2	8.64	27.6	0.548	3.80	0.07
平均值	218	14	95.2	2.5	110	7	7.65	7.31	32.9	8.66	28.6	0.418	3.35	0.11

编制: 李尧

复核: 高超

负责: 王