

北山污水处理厂

2025 年度自行监测报告

监测时间：2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

报告时间：2026 年 1 月 16 日

根据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》要求，现予以公布扬州洁源环境股份有限公司北山污水处理厂 2025 年度自行监测情况。

一、自行监测方案的调整

自行监测方案于 2026 年 1 月编写。

二、自行监测结果统计

全年处理废水 2778.5 万吨，产生脱水污泥 1.6 万吨，生产天数 365 天，监测天数 365 天。

1、污水监测

监测点位	监测因子	监 测次 数	平均值	最大值	最小 值	达标次 数	超标次 数
污水排放口	CODcr	4380	15	19	12	4380	0
	BOD5	365	2.8	3	2.5	365	0
	SS	365	6	7	6	365	0
	pH	4380	7.5	7.62	6.56	4380	0
	TN	4380	10.5	11.1	9.71	4380	0
	NH ₃ -N	4380	0.249	0.976	0.051	4380	0
	TP	4380	0.22	0.27	0.17	4380	0
	粪大肠菌群	365	ND	ND	ND	365	0
	色度	365	2.5	3	2	365	0
	动植物油	12	0.177	0.31	0.06	12	0
	石油类	12	0.055	0.16	ND	12	0
	阴离子表面活性剂	12	0.134	0.28	ND	12	0
	挥发酚	2	ND	ND	ND	2	0
	总镉	4	ND	ND	ND	4	0
	总铬	4	ND	ND	ND	4	0
	总汞	4	ND	ND	ND	4	0
	总铅	4	ND	ND	ND	4	0
	总砷	4	0.000525	0.0021	ND	4	0
	六价铬	4	ND	ND	ND	4	0
	烷基汞	2	ND	ND	ND	2	0
	苯酚	2	ND	ND	ND	2	0
	总镍	2	ND	ND	ND	2	0
	总铜	2	ND	ND	ND	2	0

1、污水监测

监测点位	监测因子	监测次数	平均值	最大值	最小值	达标次数	超标次数
	总银	2	ND	ND	ND	2	0
	总铍	2	ND	ND	ND	2	0
	总锌	2	0.0355	0.071	ND	2	0
	氟化物	12	2.583	3.39	1.68	12	0
	苯胺类	2	ND	ND	ND	2	0
	总氰化物	2	ND	ND	ND	2	0
	硫化物	2	ND	ND	ND	2	0
	总锰	2	0.009	0.018	ND	2	0
	甲醛	2	ND	ND	ND	2	0

2、污泥监测

监测点位	监测因子	监测次数	平均值	最大值	最小值	达标次数	超标次数
脱泥机房	含水率	365	77.58	77.94	76.95	365	0

3、无组织废气监测

排放口名称	污染物种类	许可排放浓度限值(mg/m ³)	监测点位	监测时间	监测结果	是否超标
厂界	硫化氢	0.06	厂界上风向 1 号	2025. 3. 10	ND	否
			厂界下风向 2 号		ND	否
			厂界下风向 3 号		ND	否
			厂界下风向 4 号		ND	否
	氨(氨气)	1.5	厂界上风向 1 号	2025. 8. 14	ND	否
			厂界下风向 2 号		ND	否
			厂界下风向 3 号		ND	否
			厂界下风向 4 号		ND	否
			厂界上风向 1 号	2025. 3. 10	ND	否
			厂界下风向 2 号		ND	否
			厂界下风向 3 号		ND	否
			厂界下风向 4 号		ND	否
			厂界上风向 1 号	2025. 8. 14	0.03	否

			厂界下风向 2 号		0.04	否
			厂界下风向 3 号		0.04	否
			厂界下风向 4 号		0.05	否
臭气浓度	20	厂界上风向 1 号 厂界下风向 2 号 厂界下风向 3 号 厂界下风向 4 号	2025. 3. 10	<10	否	
				<10	否	
				<10	否	
				<10	否	
		厂界上风向 1 号 厂界下风向 2 号 厂界下风向 3 号 厂界下风向 4 号	2025. 8. 14	<10	否	
				<10	否	
				<10	否	
				<10	否	
甲烷	1%	体积浓度最高处	2025. 8. 14	0.002408%	否	
			2025. 3. 10	0.002044%	否	

4、有组织废气监测

排放口名称	污染物种类	许可排放浓度限值 (kg/h)	监测点位	监测时间	监测结果	是否超标
废气排放口	硫化氢	0.33	DA001	2025. 3. 10	ND	否
					ND	否
					ND	否
	氨(氨气)	4.9	DA001	2025. 8. 14	ND	否
					ND	否
					ND	否
废气排放口	臭气浓度	2000	DA001	2025. 3. 10	ND	否
					ND	否
					ND	否
					ND	否
	DA001	2025. 8. 14	112	否		
			97	否		
			131	否		
			63	否		

5、噪声监测

监测点位	东厂界外1米		南厂界外1米		西厂界外1米		北厂界外1米	
	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间
2025.1.6	57.4	48	58.4	46.4	58.1	48.3	56.4	48
2025.4.27	55.9	39.2	56.8	38.5	56.4	39.5	58.4	37.2
2025.8.14	45.1	48.3	42.6	48.6	53.8	45.9	42	49.1
2025.10.15	44.5	43.1	41.9	44.3	55.5	44.4	42.4	42.7

6 地表水监测

监测点位	监测因子	监测次数	平均值	最大值	最小值
槐泗河/北山污水厂排污口上游 500 米	CODcr	12	12.17	15	9
	BOD5	12	3.05	3.7	2.4
	SS	12	15.67	24	9
	pH 值	12	7.43	7.8	7.2
	TN	12	2.77	3.66	1.85
	NH ₃ -N	12	0.57	0.794	0.348
	TP	12	0.16	0.17	0.14
	石油类	12	0.02	0.03	0.02
	溶解氧	12	8.11	8.6	7.4
	高锰酸盐指数	12	3.9	5	2.7
槐泗河/北山污水厂排污口下游 500 米	CODcr	12	14.75	18	11
	BOD5	12	3.68	3.8	3.4
	SS	12	14.83	20	11
	pH 值	12	7.44	7.9	7.2
	TN	12	3	3.86	2.13
	NH ₃ -N	12	0.62	0.848	0.4
	TP	12	0.17	0.18	0.16
	石油类	12	0.03	0.04	0.01
	溶解氧	12	8.13	8.6	7.2
	高锰酸盐指数	12	4.78	5.9	3.8
槐泗河/北山污水厂排污口下游 1500 米	CODcr	12	14.17	18	10
	BOD5	12	3.39	3.8	2.9
	SS	12	16.83	23	12
	pH 值	12	7.37	7.8	7.2
	TN	12	3.22	3.9	2.48

NH ₃ -N	12	0.79	0.934	0.706
TP	12	0.18	0.18	0.17
石油类	12	0.03	0.04	0.01
溶解氧	12	8.18	8.7	7.4
高锰酸盐指数	12	4.6	5.8	3.3

7、地下水监测

监测因子	监测点位	监测值	监测点位	监测值	监测点位	监测值
pH 值	项目场地	7.6	场地上游	7.7	场地下游	7.8
氨氮		0.044		0.041		0.041
总硬度		251		216		309
溶解性总固体		814		752		898
亚硝酸盐氮		ND		ND		0.007
碳酸盐		ND		ND		ND
氰化物		ND		ND		ND
汞		0.000149		0.000175		0.0002
六价铬		ND		ND		ND
铁		ND		ND		ND
锰		0.02		0.04		0.22
铅		ND		ND		ND
砷		ND		ND		ND
镉		ND		ND		0.000284
钙		31.9		47		56.2
镁		46		30.6		47
钠		38.2		39.8		33
钾		1		1.17		1.61
挥发酚		0.0005		ND		0.001
硝酸根离子		0.04		1.2		0.046
氟离子		0.216		0.144		0.114
氯离子		73		77.9		46.4
硫酸根离子		36.1		43.9		40.6
重碳酸盐		236		215		318
耗氧量		2.5		2.3		2.7

8、土壤检测

采样日期	检测项目	厂区内-1 (0-0.5m)	厂区内-2 (1.5-2.0m)	厂区内-3 (3.5-4.0m)	厂区内-4 (5.5-6.0m)
2025年4月 24日	氯甲烷	ND	ND	ND	ND
	氯乙烯	ND	ND	ND	ND
	1, 1-二氯乙烯	ND	ND	ND	ND
	二氯甲烷	ND	ND	ND	ND
	反式-1, 2-二氯乙烯	ND	ND	ND	ND
	1, 1-二氯乙烷	ND	ND	ND	ND
	顺式-1, 2-二氯乙烯	ND	ND	ND	ND
	氯仿	ND	ND	ND	ND
	1, 1, 1-三氯乙烷	ND	ND	ND	ND
	四氯化碳	ND	ND	ND	ND
	苯	ND	ND	ND	ND
	甲苯	ND	ND	ND	ND
	1, 2-二氯乙烷	ND	ND	ND	ND
	三氯乙烯	ND	ND	ND	ND
	1, 2-二氯丙烷	ND	ND	ND	ND
	1, 1, 2-三氯乙烷	ND	ND	ND	ND
	四氯乙烯	ND	ND	ND	ND
	氯苯	ND	ND	ND	ND
	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	ND	ND	ND	ND
	间, 对-二甲苯	ND	ND	ND	ND
	邻-二甲苯	ND	ND	ND	ND
	乙苯	ND	ND	ND	ND
	苯乙烯	ND	ND	ND	ND
	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	ND	ND	ND	ND
	1, 2, 3-三氯丙烷	ND	ND	ND	ND
	1, 4-二氯苯	ND	ND	ND	ND
	1, 2-二氯苯	ND	ND	ND	ND
	2-氯苯酚	ND	ND	ND	ND
	硝基苯	ND	ND	ND	ND
	萘	ND	ND	ND	ND
苯并(a)蒽	ND	ND	ND	ND	
䓛	ND	ND	ND	ND	
苯并(b)荧蒽	ND	ND	ND	ND	
苯并(k)荧蒽	ND	ND	ND	ND	
苯并(a)芘	ND	ND	ND	ND	
茚并 (1, 2, 3-cd)芘	ND	ND	ND	ND	
二苯并(a, h)蒽	ND	ND	ND	ND	
苯胺	ND	ND	ND	ND	
pH 值	7.97	7.76	7.65	7.51	
砷	9.44	7.43	8.36	6.16	
镉	0.07	0.09	0.1	0.07	
六价铬	ND	ND	ND	ND	
铜	30	34	37	36	
铅	30	41	37	43	

	汞	0.142	0.111	0.103	0.089
	镍	47	56	60	59
	锑	2.25	1.91	1.38	1.99
	石油烃(C10-C40)	ND	10	13	16

9、结论

2025 年北山污水厂根据排污许可证的要求开展自行检测，检测废水、废气、噪声、地表水、地下水、土壤检测、污泥含水率等指标，其中废水中的化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、pH 值、流量安装进出水在线检测，委托无锡大禹公司运营维护，重金属等指标委托扬州天衡环保检测有限公司检测，地下水、地表水等指标委托淮安华测监测技术有限公司检测，并按期出具检测报告。所有指标均按照规定的检测频次、检测方法进行检测。各项指标均达标排放，数据真实有效。

北山污水处理厂

2026 年 1 月 16 日